

21.12.2009

30595/90/2009

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volltikatu 1 A
70150 KUOPIO

Kirje 26.6.2009

Palonilmaisulaitteistot ja niiden tarkastukset

Turvatekniikan keskus (Tukes) on käsitellyt viitekohdassa tarkoitettussa kirjeessä mainitut asiat ja toteaa seuraavaa.

Palonilmaisulaitteistojen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset, yhteensä 3 laitosta. Tukes edellyttää hyväksymispäätöksissään tarkastuslaitoksilta keskinäistä yhteistyötä tarkastusten, niiden sisällön sekä tulkintojen yhtenäistämiseksi.

Tukes on syksyn 2009 aikana käynyt tarkastuslaitosten kesken tiivistä keskustelua ja järjestänyt kaksi yhteistyöpalaveria.

Tukes ja tarkastuslaitokset ovat tiedostaneet viitekirjeessänne esiintuomia erilaisia tilanteita tehtäessä tarkastuksia. Tarkastettaessa palonilmaisulaitteistoja kohteet ovat usein keskeneräisiä ja aikataulut ovat sangen kireitä. Näistä seikoista johtuen tarkastushetkellä esiintyy sangen paljon puutteita. Yhtenä merkittävänä asiana on noussut esiin myös suunnitteluasiakirjojen puutteellisuus.

Käytyjen keskustelujen pohjalta yhteistyöpalavereissa on sovittu seuraavista asioista.

Tarkastuksissa käytetään laitelain 10/2007 mukaisia termejä (käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus).

Termiä uusintatarkastus ei käytetä koska laki ei sellaista termiä tunne. Jos kohde on hyvin keskeneräinen tai suunnitteluasiakirjat puuttuvat, tarkastus tulee keskeyttää koska edellytyksiä tarkastuksen jatkamiselle ei ole. Tarkastuspöytäkirjat yhtenäistetään keskusteluissa sovitun sisällön mukaisesti.

Vakavien puutteiden luokittelu yhtenäistetään keskusteluissa sovitun mukaisesti.

Keskusteluissa on lisäksi noussut esiin tarve korostaa laitelain (10/2007) ja kohdetta koskevan rakennusluvan merkitystä. Tarkastusten yhteydessä on tärkeätä tiedostaa, että palonilmaisulaitteistolle tulevat vaatimukset perustuvat laitelakiin sekä rakennuslupapäätökseen.

Tukes toteaa, että yhteistyökokoukset jatkuvat säännöllisinä tulevaisuudessaakin ja näissä yhteyksissä pyritään keskusteluissa ratkaisemaan esiin nousseita ongelmia sekä kehittämään parempia toimintatapoja.

Tarkastuslaitosten lisäksi Tukes valvoo myös laitelain mukaisesti asennus- ja huoltoliikkeiden toimintaa säännöllisesti.

Yli-insinööri Markus Kauppinen

Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Jakelu Lähtevä, Tukes, tarkastuslaitokset

Tiedoksi e-kirje pelastusviranomaisille